

N° de l'ordre de travail

**3703311**

Zone et type

**AVAC - Avarias - Outros**

Description

CP22060032 - Bonjour,  
J'ai un rapport VERITAS m'informant que le rideau d'air chaud est en court circuit.  
SFR STE CATHERINE BORDEAUX  
Installations Basse et Très Basse Tension  
Rez-de-chaussée  
Point vérifié N° Observation(s)  
Rideau d'air chaud  
Recepteurs / points lumineux / prises de courant  
1 Remédier au court circuit du rideau d'air chaud.  
Code Obs. :  
FC/240622/094408/0  
Date de 1er signalement :  
24/06/2022  
Art. Réf. :  
CDT R.4226-5-R.4226-7 NF C 15-100 Art.612.3

Lieu

SFR DISTRIBUTION Bordeaux ESR Ste C - Général

Observations

Le court-circuit dans les connexions électriques du rideau d'air a été vérifié et les connexions ont été améliorées et resserrées. effectué des tests sur le fonctionnement du rideau, l'équipement fonctionnait bien.

Statut

**Finalisé**

Priorité

 **Baixa**

Signalé à

30-06-2022 17:24:38

Terminé le

26-07-2022 15:07:29

**GÉNÉRÉ PAR**

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140  
4705-157 Ferreiros  
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

**CLIENT**

SFR DISTRIBUTION (SFR)

**CONTACTS**

**ADRIEN CLAMENS**  
adrien.clamens@sfr.com



**BRAHIM BENAÏSSA**  
brahim.benaïssa@sfr.com



**TRAVAUXMAINTENANCE**  
travauxmaintenance-sfd@sfr.com



**SYLVIE**  
maintenance@jpnclimatizacao.pt



**MANUEL FERNANDES**  
manuel.fernandes.jpn@gmail.com  
967353446



**GREGORY BARD**  
gregory.bard@sfr.com

**BÂTIMENT**

SFR DISTRIBUTION BORDEAUX ESR STE C

Adresse

118 RUE SAINTE CATHERINE - CVille  
33000  
BORDEAUX


**ACTIFS****LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION BORDEAUX ESR STE C - GÉNÉRAL

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de Carlos Oliveira  
(26-07-2022 15:09:09)