

**Référence :**  
Demandeur :  
Délai :  
Os :  
Code ana : 1009  
Site : SFR DIJON Toison d'Or  
C CIAL LA TOISON D'OR 52 GRAND MAIL 21000  
DIJON

**Contact technique :**  
Valérie COLLIGNON  
vcollignon@crea-maint.fr  
0476408609

## RAPPORT D'INTERVENTION IN018847/1 - Dossier 00029407

### CHRONOLOGIE DE L'INTERVENTION :

**Besoin client enregistré :** 04/07/2022 11:56  
**Demande planifiée :**  
**Date réelle d'intervention :** 04/07/2022  
**Validée par :** Hippolyte

### DETAILS DE L'INTERVENTION :

**Diagnostic (si devis établi) :**  
**Solution technique proposée (si devis établi) :**

**Cause vérifiée :** Viellissement normal - usure  
Flotteur toilette HS du coup la remontée d'eau ne s'arrête pas

**Action réalisée :** Remise en état totale  
Remplacement du flotteur effectué

**Actions à mener :**

**Préconisations :**

**Statut final :** Fonctionnel

### VOTRE INTERLOCUTEUR CREA-MAINTENANCE :

Valérie COLLIGNON  
Tél : 0476408609  
Mail : vcollignon@crea-maint.fr

N° astreinte : 09 69 37 49 22 - 7j/7 - 24h/24

CREA MAINTENANCE 4 rue de l'Europe 38640 CLAIX – Tél : 04 76 40 86 00 Email :  
com.maintenance@crea-maint.fr  
SIREN : 844 880 500 – APE : 7490B - TVA Intracommunautaire : FR84844880500