

Nº DA AVARIA

**3390277**

ÁREA E TIPO

**AVAC - Avarias - Outros**

DESCRIÇÃO

Nº 22040001 - La climatisation de la réserve ne fonctionne pas.

LOCAL

SFR DISTRIBUTION MONTPELLIER LATES - Geral

OBSERVAÇÕES

la climatisation ne fonctionnait pas car les filtres étaient bouchés

le serpentín e les filtres ont été désinfectés

ça fonctionnait normalement.

ESTADO

**Completo**

PRIORIDADE

 **Normal**

REPORTADA EM

21-04-2022 11:21:09

COMPLETA EM

25-04-2022 13:50:33

**ELABORADO POR**

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

MORADA

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140

4705-157 Ferreiros

Braga

EMAIL

geral@jpnclimatizacao.pt

**CLIENTE**

SFR DISTRIBUTION (SFR)

**CONTACTOS****ADRIEN CLAMENS**

adrien.clamens@sfr.com

**SYLVIE**

maintenance@jpnclimatizacao.pt

**BRAHIM BENAÏSSA**

brahim.benaissa@sfr.com

**MANUEL FERNANDES**manuel.fernandes.jpn@gmail.com  
967353446**TRAVAUXMAINTENANCE**

travauxmaintenance-sfd@sfr.com

**EDIFÍCIO**

SFR DISTRIBUTION MONTPELLIER LATES

MORADA

C Cial Grand Sud route de Carnon, 34970 Lattes, França

Lattes

**ATIVOS****LOCAL (GERAL)**

NOME

SFR DISTRIBUTION MONTPELLIER LATES - GERAL

TAREFAS

FICHEIROS



ASSINATURA:

Assinado no dispositivo de António Gomes  
(25-04-2022 13:50:47)