

N° de l'ordre de travail

4307217

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22100131 - Bonjour
CLIM HS FAIT TROP CHAUD

Lieu

SFR DISTRIBUTION Paris Italie 2 - Général

Observations

la température de l'eau du centre commercial entre dans la machine à 21,8 g

la machine fonctionne correctement elle ne donne pas plus de froid à cause de la température de l'eau

Statut

Finalisé

Priorité

 Normal

Signalé à

27-10-2022 18:32:36

Terminé le

31-10-2022 14:07:58

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT

SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTSADRIEN CLAMENS
adrien.clamens@sfr.comBRAHIM BENAÏSSA
brahim.benaïssa@sfr.comTRAVAUXMAINTENANCE
travauxmaintenance-sfd@sfr.comSYLVIE
maintenance@jpnclimatizacao.ptMANUEL FERNANDES
manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446GREGORY BARD
gregory.bard@sfr.com**BÂTIMENT**

SFR DISTRIBUTION PARIS ITALIE 2

Adresse

C CIAL ITALIE 2 - CCial
75013
PARIS**ACTIFS****LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION PARIS ITALIE 2 - GÉNÉRAL

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de António Gomes
(31-10-2022 14:09:36)