

N° de l'ordre de travail

4311657

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22100140 - Bonjour

Fuite de la climatisation dans bureau à l'étage.

Goutte à gouttes qui tombe au sol

Demande d'intervention urgente svp

Lieu

SFR DISTRIBUTION Cannes - Général

Observations

la machine climatique avait le tube de condensat bouché. ça fonctionnait normalement

Statut

Finalisé

Priorité

 Normal

Signalé à

28-10-2022 15:38:20

Terminé le

15-11-2022 10:13:55

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT



SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS



ADRIEN CLAMENS

adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA

brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE

travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE

maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES

manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446

GREGORY BARD

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION CANNES

Adresse

5 RUE D ANTIBES - Cville
06400
CANNES

ACTIFS

LIEU (GERAL)

Nom

SFR DISTRIBUTION CANNES - GÉNÉRAL

TÂCHES

FICHIERS





SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de António Gomes
(15-11-2022 10:14:18)