

N° de l'ordre de travail

4405538

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22110088 - Bonjour la clim ne fonctionne pas il y a information défaut

Lieu

SFR DISTRIBUTION Anglet - Général

Observations

la climatisation ne fonctionnait pas normalement.

L'électrovanne 3 voies a été remplacée

Il fonctionnait normalement

Statut

Finalisé

Priorité

 Normal

Signalé à

16-11-2022 17:12:24

Terminé le

07-12-2022 10:27:36

## GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140  
4705-157 Ferreiros  
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

## CLIENT



SFR DISTRIBUTION (SFR)

## CONTACTS



ADRIEN CLAMENS

adrien.clamens@sfr.com



SYLVIE

maintenance@jpnclimatizacao.pt



BRAHIM BENAÏSSA

brahim.benaissa@sfr.com



MANUEL FERNANDES

manuel.fernandes.jpn@gmail.com  
967353446

TRAVAUXMAINTENANCE

travauxmaintenance-sfd@sfr.com



GREGORY BARD

gregory.bard@sfr.com

## BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION ANGLET

Adresse

GALERIE CCIAL CARREFOUR BAB 2 - CCial  
64600  
ANGLET

## ACTIFS



## LIEU (GERAL)

Nom

SFR DISTRIBUTION ANGLET - GÉNÉRAL

## TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de António Gomes  
(07-12-2022 10:28:42)