

N° de l'ordre de travail

4331324

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22110001 - Bonjour,
Suite à l'intervention pour la clim en surface de vente, celle de la clim est HS

Lieu

SFR DISTRIBUTION Istres - Général

Observations

après révision de la machine de climatisation de réserve.
Il a brûlé le contrôle des commandes.
Il y a des traces de fuite de gaz
L'ensemble de la machine est en très mauvais état

il n'était pas possible de supprimer la référence de la machine n'existait pas

Statut

Finalisé

Priorité

Normal

Signalé à

02-11-2022 10:06:02

Terminé le

15-11-2022 13:35:40

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT



SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS



ADRIEN CLAMENS
adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA
brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE
travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE
maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES
manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446



GREGORY BARD
gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION ISTRES

Adresse

C CIAL GEANT - CCial
13800
ISTRES

ACTIFS



LIEU (GERAL)

Nom

SFR DISTRIBUTION ISTRES - GÉNÉRAL

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de António Gomes
(15-11-2022 13:35:57)