

N° de l'ordre de travail

4353929

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22110023 - Bonjour,
La climatisation est hs et il y a une odeur très désagréable au moins 1

Lieu

SFR DISTRIBUTION Paris Champs Elysees - Général

Observations

la climatisation ne fonctionnait pas car le bouton d'urgence de l'armoire électrique HVAC était éteint.
Quelqu'un qui passait a touché le bouton et a tiré..

l'odeur que l'on sent dans la boutique n'a rien à voir avec la climatisation

La climatisation fonctionnait normalement

Statut

Finalisé

Priorité

 Normal

Signalé à

07-11-2022 10:08:04

Terminé le

08-11-2022 13:46:42

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT



SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS



ADRIEN CLAMENS
adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA
brahim.benaïssa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE
travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE
maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES
manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446



GREGORY BARD
gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION PARIS CHAMPS ELYSEES

Adresse

73 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES - Cville
75008
PARIS

ACTIFS

LIEU (GERAL)

Nom

SFR DISTRIBUTION PARIS CHAMPS ELYSEES - GÉNÉRAL

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de António Gomes
(08-11-2022 13:47:01)