

N° de l'ordre de travail

4356496

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22110032 - Bonjour,

Cela fait plusieurs jours que le chauffage en magasin ne fonctionne pas, la télécommande qui permet de gérer les modes est elle aussi HS.

Pouvez-vous faire intervenir un technicien pour résoudre le problème, merci d'avance.

Lieu

SFR DISTRIBUTION Grenoble Echirolle - Général

Observations

assistance terminée

Nettoyage des filtres à air

Nettoyage du filtre à eau

Le thermostat ne fonctionne pas bien il y a un défaut dans le clavier

La climatisation fonctionnait bien

Statut

Finalisé

Priorité

 **Normal**

Signalé à

07-11-2022 15:19:10

Terminé le

14-11-2022 15:41:17

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT

SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS**ADRIEN CLAMENS**

adrien.clamens@sfr.com

**SYLVIE**

maintenance@jpnclimatizacao.pt

**BRAHIM BENAÏSSA**

brahim.benaissa@sfr.com

**MANUEL FERNANDES**manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446**TRAVAUXMAINTENANCE**

travauxmaintenance-sfd@sfr.com

**GREGORY BARD**

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION GRENoble ECHIROLLE

Adresse

C CIAL LECLERC COMBOIRE - CCial
38130
ECHIROLLES



ACTIFS**LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION GRENoble ECHIROLLE - GÉNÉRAL

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de António Gomes
(14-11-2022 15:41:38)