

N° de l'ordre de travail

4396400

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

Bonjour ,

Je n'ai pas de chauffage en surface de vente , nous sentons que de l'air frais alors que le chauffage fonctionne dans le centre commercial . Pouvez-vous nous envoyer un technicien rapidement svp. Lorenzo (rpv)
LUN à JEU 10H-20H, VEN 10H-21H, SAM 10H-20H

Votre

Lieu

SFR DISTRIBUTION Evry 2 - Général

Observations

entretien effectué la machine fonctionne correctement a entendu une erreur de débit d'air et la batterie de la machine s'est éteinte pour la protection, elle a été réactivée tout fonctionne

Statut

Finalisé

Priorité

 Normal

Signalé à

15-11-2022 10:49:04

Terminé le

16-11-2022 15:28:33

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.


Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT



SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS



ADRIEN CLAMENS

adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA

brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE

travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE

maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES

manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446

GREGORY BARD

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION EVRY 2

Adresse

C CIAL EVRY 2 - CCial
91000
EVRY

ACTIFS


LIEU (GERAL)

Nom

SFR DISTRIBUTION EVRY 2 - GÉNÉRAL

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de Paulo Alves
(16-11-2022 15:28:46)