

N° de l'ordre de travail

4396457

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

Bonjour, la Clim fuie depuis quelques jours.

Lieu

SFR DISTRIBUTION Vernon - Général

Observations

problème de condensation machine extérieure vous aurez besoin d'un plateau mesurant 1000x400 avec une hauteur de 3 centimètres

Statut

Finalisé

Priorité

 **Normal**

Signalé à

15-11-2022 10:58:14

Terminé le

18-11-2022 10:18:49

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT

SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS**ADRIEN CLAMENS**
adrien.clamens@sfr.com**SYLVIE**
maintenance@jpnclimatizacao.pt**BRAHIM BENAÏSSA**
brahim.benaissa@sfr.com**MANUEL FERNANDES**
manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446**TRAVAUXMAINTENANCE**
travauxmaintenance-sfd@sfr.com**GREGORY BARD**
gregory.bard@sfr.com**BÂTIMENT**

SFR DISTRIBUTION VERNON

Adresse

8 RUE DES HULLIERS - Cville
27200
VERNON**ACTIFS****LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION VERNON - GÉNÉRAL

TÂCHES**FICHIERS**



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de Paulo Alves
(18-11-2022 10:19:08)