

N° de l'ordre de travail

4435286

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22110127 - Bonjour,  
Le chauffage ne fonctionne plus sur la boutique, merci de  
lancer une intervention en urgence.  
Contact 0620696783 LORENZO

Lieu

SFR DISTRIBUTION Evry 2 - Général

Observations

les batteries électriques sont à leur maximum..

la consigne dans l'armoire électrique est à 23g de température ambiante

mesure des résistances 1300cm de long

Statut

Finalisé

Priorité

 Normal

Signalé à

22-11-2022 19:15:45

Terminé le

23-11-2022 14:50:43

## GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140  
4705-157 Ferreiros  
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

## CLIENT



SFR DISTRIBUTION (SFR)

## CONTACTS



ADRIEN CLAMENS  
adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA  
brahim.benaïssa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE  
travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE  
maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES  
manuel.fernandes.jpn@gmail.com  
967353446



GREGORY BARD  
gregory.bard@sfr.com

## BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION EVRY 2

Adresse

C CIAL EVRY 2 - CCial  
91000  
EVRY

## ACTIFS

## LIEU (GERAL)

Nom

SFR DISTRIBUTION EVRY 2 - GÉNÉRAL

## TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de António Gomes  
(23-11-2022 14:50:51)