

Référence :

Demandeur : MAHEU SYLVAIN
Délai :
Os :
Code ana : 1899
Site : SFR BOURG EN BRESSE
C CIAL LECLERC CAP EMERAUDE AVENUE
CAPITAINE DOHNE 01000 BOURG EN BRESSE

Contact technique :

Laura OUGIER
lougier@crea-maint.fr
0476408622

RAPPORT D'INTERVENTION IN024377/1 - Dossier 00034624

CHRONOLOGIE DE L'INTERVENTION :

Besoin client enregistré : 29/11/2022 16:12
Demande planifiée :
Date réelle d'intervention : 15/12/2022
Validée par : Emma

DETAILS DE L'INTERVENTION :

Diagnostic (si devis établi) :
Solution technique proposée (si devis établi) :

Cause vérifiée : Vieillesse normal - usure
Un néon est HS en surface de vente

Action réalisée : Remise en état totale
Remplacement de l'alimentation d'un projecteur LED, contrôle du bon fonctionnement.

Actions à mener :

Préconisations :

Statut final : Fonctionnel

VOTRE INTERLOCUTEUR CREA-MAINTENANCE :

Laura OUGIER
Tél : 0476408622
Mail : lougier@crea-maint.fr

N° astreinte : 09 69 37 49 22 - 7j/7 - 24h/24

CREA MAINTENANCE 4 rue de l'Europe 38640 CLAIX – Tél : 04 76 40 86 00 Email :
com.maintenance@crea-maint.fr
SIREN : 844 880 500 – APE : 7490B - TVA Intracommunautaire : FR84844880500