

N° de l'ordre de travail

4463318

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22110156 - Chauffage en panne en surface de vente, ilpossyde le lancer, il se met en sécurité immédiatement

Lieu

SFR DISTRIBUTION Niort Chauray - Général

Observations

la boutique est fermée

01/12/2022

panne réparée la machine ne donnait pas de signal en raison d'un relais non conforme.

le relais a été changé la

machine fonctionne correctement

Statut

Finalisé

Priorité

 Normal

Signalé à

28-11-2022 17:02:51

Terminé le

06-12-2022 10:56:34

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT



SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS



ADRIEN CLAMENS

adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA

brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE

travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE

maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES

manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446

GREGORY BARD

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION NIORT CHAURAY

Adresse

C CIAL GEANT NIORT EST - CCial
79180
CHAURAY

ACTIFS



LIEU (GERAL)

Nom

SFR DISTRIBUTION NIORT CHAURAY - GÉNÉRAL

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de Paulo Alves
(06-12-2022 10:57:19)