

N° de l'ordre de travail

4506798

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22120048 - Bonjour,
Il fait trop chaud impossible de faire baisser la température
en boutique.
Par contre fait froid en back office
Bien cordialement.
Mr BARD

Lieu

SFR DISTRIBUTION Paris La Defense - Général

Observations

la climatisation fonctionne comme programmé l'automate qui contrôle l'ensemble du système

Température d'insufflation 22,4 degrés

Température d'insufflation dans les diffuseurs boutique 24 degrés

Le placard HVAC a un disjoncteur soufflé.
être remplacé

?il n'est pas possible d'accéder au menu PLC car il est protégé par un mot de passe

Statut

Finalisé

Priorité

 Normal

Signalé à

07-12-2022 17:07:42

Terminé le

17-12-2022 12:01:33

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT



SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS



ADRIEN CLAMENS

adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA

brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE

travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE

maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES

manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446

GREGORY BARD

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION PARIS LA DEFENSE

Adresse

C CIAL LES QUATRE TEMPS - CCial
92800
PUTEAUX

ACTIFS

LIEU (GERAL)

Nom

SFR DISTRIBUTION PARIS LA DEFENSE - GÉNÉRAL

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de António Gomes
(17-12-2022 12:02:47)