

N° de l'ordre de travail

4513788

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22120053 - Le chauffage ne fonctionne plus.  
Celui-ci indique "alarme surchauffe". Merci d'intervenir rapidement

Lieu

SFR DISTRIBUTION Metz - Général

Observations

le rideau d'air chaud surchauffait erreur la machine réparée fonctionnait correctement

Statut

Finalisé

Priorité

Normal

Signalé à

09-12-2022 10:10:54

Terminé le

09-12-2022 12:54:43

## GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140  
4705-157 Ferreiros  
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

## CLIENT



SFR DISTRIBUTION (SFR)

## CONTACTS



ADRIEN CLAMENS  
adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA  
brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE  
travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE  
maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES  
manuel.fernandes.jpn@gmail.com  
967353446



GREGORY BARD  
gregory.bard@sfr.com

## BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION METZ

Adresse

2 RUE MARGUERITE PULH DEMANGE - CVille  
57000  
METZ

## ACTIFS

## LIEU (GERAL)

Nom

SFR DISTRIBUTION METZ - GÉNÉRAL

## TÂCHES

## FICHIERS





**SIGNATURE:**

---

Signé sur l'appareil de Paulo Alves  
(09-12-2022 12:57:21)