

N° de l'ordre de travail

4548220

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Lieu

SFR DISTRIBUTION Louvroil Maubeuge - Général

Observations

la climatisation fonctionne normalement.
La température d'insufflation est de 41c

La température ambiante dans la boutique est de 25 c

La température peut être incohérente car la boutique est à côté de la porte de sortie du centre commercial et la boutique n'a pas de rideau d'air

?la température à l'entrée de la Boutique à côté de la porte de sortie est de 17c

Il fonctionnait normalemen

Statut

Finalisé

Priorité

 Normal

Signalé à

16-12-2022 06:02:22

Terminé le

16-12-2022 10:24:24

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT

SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS

ADRIEN CLAMENS

adrien.clamens@sfr.com



SYLVIE

maintenance@jpnclimatizacao.pt



BRAHIM BENAÏSSA

brahim.benaissa@sfr.com



MANUEL FERNANDES

manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446

TRAVAUXMAINTENANCE

travauxmaintenance-sfd@sfr.com



GREGORY BARD

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION LOUVROIL MAUBEUGE

Adresse

C CIAL VAL DE SAMBRE - CCial
59720
LOUVROIL

ACTIFS

LIEU (GERAL)

Nom

SFR DISTRIBUTION LOUVROIL MAUBEUGE - GÉNÉRAL

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de António Gomes
(16-12-2022 10:24:50)