

N° de l'ordre de travail

4524761

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22120066 -Bonjour,
Depuis hier soir, le témoin de marche de climatisation en mode chauffage clignote "vert" et nous n'avons plus de chauffage en surface de vente. Nous avons testé les autres mode, le voyant clignote également et rien ne fonctionne. CHAUFFAGE VENANT DU GROUPE CLIM + RIDEAU D'AIR CHAUD HS URGENT
MR BARD
Pouvez-vous programmer une intervention urgente, svp ?
Merci d'avance,
Cordialement
Véronique TORABI

Lieu

SFR DISTRIBUTION Ste Genevieve - Général

Observations

la carte électronique d'une des machines externes est endommagée.
comme il n'y a qu'un seul thermostat contrôlant les deux machines intérieures, cela signifie que les deux sont hors service.
cette situation a changé et une seule machine climatique fonctionnait.
?Je recommande de prendre un autre thermostat pour rester indépendant.

il fonctionnait normalement dans le climat qui était séparé de celui qui est en panne

Statut

Finalisé

Priorité

 **Normal**

Signalé à

12-12-2022 10:18:06

Terminé le

14-12-2022 16:05:49

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT

SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS

ADRIEN CLAMENS
adrien.clamens@sfr.com



SYLVIE
maintenance@jpnclimatizacao.pt



BRAHIM BENAÏSSA
brahim.benaissa@sfr.com



MANUEL FERNANDES
manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446



TRAVAUXMAINTENANCE
travauxmaintenance-sfd@sfr.com



GREGORY BARD
gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION STE GENEVIEVE

Adresse

20 AVENUE DE LA CROIX BLANCHE - ZAC
91700
SAINTE GENEVIEVE DES BOIS


ACTIFS**LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION STE GENEVIEVE - GÉNÉRAL

TÂCHES

FICHIERS




SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de António Gomes
(14-12-2022 16:09:08)