

N° de l'ordre de travail

4527575

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22120070 - Bonjour,
Pouvez vous intervenir pour vérifier la clim svp,
En effet quand on l'active c'est du froid qui et non du chaud.
Les collaborateurs et les clients s'en plaignent.
Merci pour votre aide
Cordi

Lieu

SFR DISTRIBUTION Noisy Arcades - Général

Observations

la climatisation fonctionnait car le filtre à eau était bouché...

la température de l'eau dans le centre commercial qui fournit la climatisation est de 35 degrés

ça fonctionnait normalement

Statut

Finalisé

Priorité

 Normal

Signalé à

12-12-2022 15:51:54

Terminé le

16-12-2022 15:32:43

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT

SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS

ADRIEN CLAMENS

adrien.clamens@sfr.com



SYLVIE

maintenance@jpnclimatizacao.pt



BRAHIM BENAÏSSA

brahim.benaissa@sfr.com



MANUEL FERNANDES

manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446

TRAVAUXMAINTENANCE

travauxmaintenance-sfd@sfr.com



GREGORY BARD

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION NOISY ARCADES

Adresse

C CIAL ARCADES NIVEAU 1 - CCial
93160
NOISY LE GRAND



ACTIFS**LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION NOISY ARCADES - GÉNÉRAL

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:



Signé sur l'appareil de António Gomes
(16-12-2022 15:39:58)