

N° de l'ordre de travail

4679022

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP23010040 - Comme expliqué au téléphone ce jour, la galerie du centre commercial ne chauffe pas et notre climatisation se met très régulièrement en dégivrage... Les températures dans l'agence varient entre 10° et 17°... La clim décroche régulièrement et la température descend à grande vitesse. Merci de faire le nécessaire car franchement la situation n'est vraiment pas bonne pour travailler...
Merci beaucoup

Lieu

SFR DISTRIBUTION Tours Pte Arche - Général

Observations

la climatisation fonctionne normalement.
La boutique n'a pas de rideau d'air.
La climatisation du centre commercial est éteinte ou au minimum.
Étant donné que la température de la boutique perd des revenus par l'entrée

Statut

Finalisé

Priorité

 Normal

Signalé à

11-01-2023 10:11:37

Terminé le

13-01-2023 10:35:46

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT



SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS



ADRIEN CLAMENS

adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA

brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE

travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE

maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES

manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446

GREGORY BARD

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION TOURS PTE ARCHE

Adresse

C CIAL AUCHAN PETITE ARCHE - CCial
37000
TOURS

ACTIFS

LIEU (GERAL)

Nom

SFR DISTRIBUTION TOURS PTE ARCHE - GÉNÉRAL

TÂCHES

