

N° de l'ordre de travail

4632692

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22120168 - Bonjour, le chauffage dans le bureau RPV souffle de l'air froid et dans le point de vente si on ne met pas le rideau d'air chaud il n'y a pas de chauffage non plus.
Merci de prévoir une intervention.
Cordialement,

Lieu

SFR DISTRIBUTION BARJOUVILLE - Geral

Observations

tableau électrique de machine externe défectueuse et vous devez la remplacer. Il n'y a actuellement pas de météo dans le magasin

Statut

Finalisé

Priorité

 Normal

Signalé à

03-01-2023 10:11:20

Terminé le

05-01-2023 15:38:27

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT



SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS



ADRIEN CLAMENS
adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA
brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE
travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE
maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES
manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446



GREGORY BARD
gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION BARJOUVILLE

Adresse

2 Rue de la Torche, 28630 Barjouville, França
BARJOUVILLE

ACTIFS

LIEU (GERAL)

Nom

SFR DISTRIBUTION BARJOUVILLE - GERAL

TÂCHES

FICHIERS




SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de Paulo Alves
(05-01-2023 15:38:27)