

Saint Etienne, le 19/12/2022

OBJET: SIGNIFICATION RAPPORT

EXPLOITANT: SFR

Madame, Monsieur,

Je vous prie de trouver ci-joint la copie du rapport « Installation électrique Initial » concernant votre établissement.

Il vous appartient de faire procéder le cas échéant à la levée des observations émises, sans délai, et de nous le justifier, en retournant un attestation de levée de réserve ou de l'attestation ci jointe dûment complétée.

Je vous rappelle que la Commission de Sécurité visite régulièrement notre établissement et dans le cas où un manquement grave à la sécurité apparaîtrait, elle peut demander la fermeture administrative de l'établissement ne respectant pas les conditions requises.

Comptant sur votre collaboration,

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.

La Direction,

DÉTAILS DES OBSERVATIONS DU RAPPORT N° 7912250/101.1.1.R

- 1 - Réaliser le sectionnement omnipolaire à l'origine du départ. TGBT : PARAFoudre.
- 2 - Réaliser le sectionnement omnipolaire à l'origine du départ. TGBT : TENSION DE BUS.

Remis en main propre le :

NOM - Prénom du signataire:

Signature:

SFR
PDV N° 1752
GALERIE COMMERCIALE GEANT
QUARTIER DE MONTHIEU
42000 SAINT ETIENNE
Tel. 04 82 28 53 10