

DEVIS DV004074 du 30/12/2022**Référence :**

Demandeur : MAHEU SYLVAIN
Os : CP22120183
Code ana : 1129
Site : SFR ROANNE Charles de Gaulle
11 RUE CHARLES DE GAULLE 42300 ROANNE
Dossier CREA-MAINTENANCE : **00035529 -
IN025422/2**

Contact technique :

Sophie GROBET
sgrobet@crea-maint.fr
0476408619

Bonjour,

Veillez trouver ci-joint notre étude détaillée n° DV004074 concernant le site SFR ROANNE Charles de Gaulle.

Diagnostic : Le chauffe eau 30L fuit au niveau de la cuve
Préconisations : Remplacement du chauffe eau 30L
Autorisations : Travaux non soumis à autorisations d'accès
Occupation du site : Travaux à réaliser site ouvert
Période d'intervention : Travaux en journée
Délai réception matériel : Disponible
Nombre de technicien(s) : 1
Nombre de jour(s) prévu(s) : 1

Libellé	Quantité	Prix unitaire	Montant
Chauffe eau 30L - en remplacement	1.00	460.00	460.00
Ensemble main d'oeuvre	1.00	110.00	110.00
Déplacement standard	1.00	55.00	55.00
Evacuation / Mise en déchetterie	1.00	25.00	25.00
NOTA : si le devis est validé ce jour les travaux peuvent se faire lundi 02/01/2023			
Total HT			650.00
TVA 20%			130.00
Total TTC			780.00

Conditions de règlement : 30 jours date de facture
Devis valable : 2 mois
IBAN : FR76 13825 0020 0080 1375 048 125

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

ACCORD CLIENT

Cachet, date et signature

CREA MAINTENANCE 4 rue de l'Europe 38640 CLAIX – Tél : 04 76 40 86 00 Email :
com.maintenance@crea-maint.fr
SIREN : 844 880 500 – APE : 7490B - TVA Intracommunautaire : FR84844880500