

N° de l'ordre de travail

**3763851**

Zone et type

**AVAC - Avarias - Outros**

Description

° CP22070040 - Bonjour,  
Nous rencontrons une fuite importante lorsque nous mettons la climatisation de l'étage en fonctionnement.  
Après quelques minutes, nous entendons comme un bruit de pompe et à ce moment nous avons un filet d'eau continu qui s'écoule par une trappe de visite au niveau du plafond.  
Type de clim: Mitsubishi Electric MSZ-SF35VE3  
Date de fabrication : 04/2018  
N° de série : 8007566

Lieu

SFR DISTRIBUTION Le Mans Marchande - Général

Observations

le raccordement du tuyau de condensat qui a été déconnecté du dessus du faux plafond a été effectué et des tests de fonctionnement de la pompe à condensat ont été effectués et la vérification a été faite que l'eau s'écoulait sans fuites à l'intérieur. l'équipement fonctionnait bien.

Statut

**Finalisé**

Priorité

 **Normal**

Signalé à

12-07-2022 18:39:33

Terminé le

13-07-2022 14:51:14

**GÉNÉRÉ PAR**

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140  
4705-157 Ferreiros  
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

**CLIENT**

SFR DISTRIBUTION (SFR)

**CONTACTS****ADRIEN CLAMENS**

adrien.clamens@sfr.com

**SYLVIE**

maintenance@jpnclimatizacao.pt

**BRAHIM BENAÏSSA**

brahim.benaissa@sfr.com

**MANUEL FERNANDES**manuel.fernandes.jpn@gmail.com  
967353446**TRAVAUXMAINTENANCE**

travauxmaintenance-sfd@sfr.com

**GREGORY BARD**

gregory.bard@sfr.com

**BÂTIMENT**

SFR DISTRIBUTION LE MANS MARCHANDE

Adresse

28 RUE MARCHANDE - CVille  
72000  
LE MANS

**ACTIFS****LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION LE MANS MARCHANDE - GÉNÉRAL

**TÂCHES****FICHIERS**



SIGNATURE:

---

Signé sur l'appareil de Carlos Oliveira  
(13-07-2022 14:51:26)