

N° de l'ordre de travail

3765659

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22070042 - Bonjour,
notre clim s'est mise en erreur . nous avons du la couper sur
la tableau elec pr la redemarrer.
un message s'affiche"effectuer nettoyage filtre" sur les 2
panneaux de commande.
merci de prévoir le passage du technicien . cdlt. nathalie, rpv

Lieu

SFR DISTRIBUTION Brest - Général

Observations

le fonctionnement des machines a été vérifié et l'avertissement de maintenance du filtre sur les
commandes a été supprimé, les serpentins du groupe de condensation ont été nettoyés. essais et tests à
son fonctionnement général.

Statut

Finalisé

Priorité

 **Normal**

Signalé à

13-07-2022 09:08:35

Terminé le

19-07-2022 12:01:59

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT

SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS**ADRIEN CLAMENS**

adrien.clamens@sfr.com

**BRAHIM BENAÏSSA**

brahim.benaissa@sfr.com

**TRAVAUXMAINTENANCE**

travauxmaintenance-sfd@sfr.com

**SYLVIE**

maintenance@jpnclimatizacao.pt

**MANUEL FERNANDES**manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446**GREGORY BARD**

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION BREST

Adresse

75 RUE DE SIAM - CVille
29200
BREST

ACTIFS**LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION BREST - GÉNÉRAL

TÂCHES

FICHIERS




SIGNATURE:

Signé par theon sur l'appareil de Carlos Oliveira
(19-07-2022 12:02:29)