

N° de l'ordre de travail

3765688

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22070043 - Bonjour,
TEMPERATURE EXCESSIF EN BOUTIQUE ET EN BACK
OFFICE.
CONTACT 0609127328

Lieu

SFR DISTRIBUTION Perpignan Claira - Général

Observations

la climatisation fonctionne normalement
fonctionne avec l'alimentation en eau froide du centre commercial

La réserve n'est pas climatisée, il est possible de climatiser le tube d'insufflation de la boutique machine et d'insérer un diffuseur.

Matériel

9m de tube souple isolé de 200
1 diffuseur de 200 pour plaque 600x600
1 trappe 500x500

la température de l'eau entrant dans la machine est de 13g

Deux filtres de retour machine 740x330x10 sont nécessaires

Statut

Finalisé

Priorité

 **Normal**

Signalé à

13-07-2022 10:12:20

Terminé le

23-07-2022 16:57:59

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT

SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS

ADRIEN CLAMENS
adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA
brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE
travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE
maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES
manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446



GREGORY BARD
gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION PERPIGNAN CLAIRA

Adresse

C CIAL CARREFOUR CLAIRA - CCial
66530
CLAIRA

ACTIFS**LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION PERPIGNAN CLAIRA - GÉNÉRAL

TÂCHES

ÉQUIPEMENT (ARMOIRE DE CLIMATISATION A CONDENSATION A EAU)

En fonctionnement



Type
ARMOIRE DE CLIMATISATION A CONDENSATION A EAU

Lieu
SFR DISTRIBUTION PERPIGNAN CLAIRA - GÉNÉRAL

Code
AUCUN CODE


CARACTÉRISTIQUES

A1. Marque
Wesper

A2. Modèle
Wespac 3.99

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de António Gomes
(23-07-2022 16:58:15)