

N° de l'ordre de travail

3767840

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22070045 - Depuis le 22 juin nous avons une des deux clims qui se met en erreur et qui ne produit plus de frais

Merci de faire intervenir quelqu'un rapidement car l'autre Clim risque également de tomber en panne vue qu'elle fonctionne pour deux

Lieu

SFR DISTRIBUTION Lisieux - Général

Observations

la panne de la machine a été vérifiée et son fonctionnement normal a été rétabli Des tests et des tests ont été effectués sur son fonctionnement. l'équipement fonctionnait bien mais cela peut entrer en conflit car il n'a qu'une seule commande pour gérer les deux machines. Suggérez de contacter un représentant Toshiba et voyez s'il conseille de placer une télécommande individuelle pour chaque appareil.

Statut

Finalisé

Priorité

 Normal

Signalé à

13-07-2022 14:10:25

Terminé le

19-07-2022 18:04:42

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT



SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS



ADRIEN CLAMENS
adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA
brahim.benaïssa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE
travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE
maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES
manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446



GREGORY BARD
gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION LISIEUX

Adresse

14 RUE PONT MORTAIN - CVille
14100
LISIEUX

ACTIFS


LIEU (GERAL)

Nom

SFR DISTRIBUTION LISIEUX - GÉNÉRAL

TÂCHES

FICHIERS



Carlos

SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de Carlos Oliveira
(19-07-2022 18:05:04)