

N° de l'ordre de travail

3777770

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

° CP22070051

Lieu

SFR DISTRIBUTION Plan Campagne - Général

Observations

manque d'eau froide du centre commercial la machine de climatisation
d'où la raison pour laquelle il ne fait pas froid.

information de PC Sécurité , ils n'ont rien dit

Statut

Finalisé

Priorité

 Normal

Signalé à

15-07-2022 10:31:51

Terminé le

15-07-2022 16:21:05

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT



SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS



ADRIEN CLAMENS

adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA

brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE

travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE

maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES

manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446

GREGORY BARD

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION PLAN CAMPAGNE

Adresse

C CIAL GEANT BARNEOUD - CCial
13170
LES PENNES MIRABEAU

ACTIFS

LIEU (GERAL)

Nom

SFR DISTRIBUTION PLAN CAMPAGNE - GÉNÉRAL

TÂCHES

manque d'eau froide

Effectué 

Description


manque d'eau froide du centre commercial la machine de climatisation

d'où la raison pour laquelle il ne fait pas froid.

information de PC Sécurité , ils n'ont rien dit

ÉQUIPEMENT (ARMOIRE DE CLIMATISATION A CONDENSATION A EAU)

En fonctionnement








Type
ARMOIRE DE CLIMATISATION A CONDENSATION A EAU
Lieu
SFR DISTRIBUTION PLAN CAMPAGNE - GÉNÉRAL
Code
AUCUN CODE

CARACTÉRISTIQUES

A1. Marque
Daikin

TÂCHES

FICHIERS





SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de António Gomes
(15-07-2022 16:21:44)