

N° de l'ordre de travail

**3797782**

Zone et type

**AVAC - Avarias - Outros**

Description

° CP22070071 - Bonjour,  
Nous n'avons plus la climatisation en boutique depuis plusieurs mois.  
Il y a déjà un eu une remontée auparavant et depuis aucun retour et le problème persiste toujours. Un technicien est passé en date du 08-06-22 pour faire l'entretien de la climatisation seulement. A priori il y aurait quelques chose de casé. Il est très compliqué pour nous de travailler dans des conditions de chaleur. Beaucoup de clients se plaignent aussi de mots de tête à cause de la chaleur dans la boutique. Merci de faire le nécessaire pour que l'on puisse travailler et recevoir les clients dans de bonne condition.

Lieu

SFR DISTRIBUTION Clermont Aubiere - Général

Observations

disjoncteur était éteint.  
le disjoncteur a été enclenché, la machine a démarré avec beaucoup d'efforts, le ventilateur-convecteur est en très mauvais état pour le bon fonctionnement de la climatisation.  
le ventilateur-convecteur fonctionne avec de l'eau chaude ou froide du centre commercial. Pour le moment, il n'y a pas d'eau froide pour le faire fonctionner.  
il n'y a pas de thermostat dans le magasin pour contrôler la machine.  
le ventilateur était bloqué il a fallu faire un effort pour qu'il se mette à fonctionner

Statut

**Finalisé**

Priorité

 **Normal**

Signalé à

19-07-2022 11:35:40

Terminé le

21-07-2022 16:46:30

**GÉNÉRÉ PAR**


JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140  
4705-157 Ferreiros  
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

**CLIENT**

SFR DISTRIBUTION (SFR)

**CONTACTS****ADRIEN CLAMENS**  
adrien.clamens@sfr.com**SYLVIE**  
maintenance@jpnclimatizacao.pt**BRAHIM BENAÏSSA**  
brahim.benaissa@sfr.com**MANUEL FERNANDES**  
manuel.fernandes.jpn@gmail.com  
967353446**TRAVAUXMAINTENANCE**  
travauxmaintenance-sfd@sfr.com**GREGORY BARD**  
gregory.bard@sfr.com**BÂTIMENT**

SFR DISTRIBUTION CLERMONT AUBIERE

Adresse

C CIAL AUCHAN SUD - CCial  
63170  
AUBIERE**ACTIFS****LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION CLERMONT AUBIERE - GÉNÉRAL

TÂCHES

## ÉQUIPEMENT (ARMOIRE DE CLIMATISATION A CONDENSATION A EAU)

En fonctionnement



Type  
ARMOIRE DE CLIMATISATION A CONDENSATION A EAU

Lieu  
SFR DISTRIBUTION CLERMONT AUBIERE - GÉNÉRAL

Code  
AUCUN CODE

## CARACTÉRISTIQUES

A1. Marque  
Ciat

A2. Modéle  
VP37-4MT57

A3. N° de Série  
59402167

## TÂCHES

## FICHIERS



SIGNATURE:



Signé sur l'appareil de António Gomes  
(21-07-2022 16:46:54)