

N° de l'ordre de travail

3794371

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22070067 - bonjours,urgent .La climatisation ne fonctionne plus en surface de vente

Lieu

SFR DISTRIBUTION Villebon - Général

Observations

il a été vérifié que la machine fonctionnait bien et ne présentait aucune anomalie. l'équipement se mettait en sécurité les jours où il faisait très chaud et n'avait pas de climatisation. les employés du magasin ont fait une réinitialisation en éteignant la climatisation dans la salle électrique et en la rallumant, la machine a bien fonctionné. Des tests fonctionnels ont été effectués sur les équipements. la machine fonctionnait bien.

Statut

Finalisé

Priorité

 **Normal**

Signalé à

18-07-2022 16:48:45

Terminé le

23-07-2022 11:36:23

GÉNÉRÉ PAR


JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT

SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS**ADRIEN CLAMENS**

adrien.clamens@sfr.com

**SYLVIE**

maintenance@jpnclimatizacao.pt

**BRAHIM BENAÏSSA**

brahim.benaissa@sfr.com

**MANUEL FERNANDES**manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446**TRAVAUXMAINTENANCE**

travauxmaintenance-sfd@sfr.com

**GREGORY BARD**

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION VILLEBON

Adresse

GALERIE CIALE AUCHAN - CCial
91140
VILLEBON SUR YVETTE**ACTIFS****LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION VILLEBON - GÉNÉRAL

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de Carlos Oliveira
(23-07-2022 11:36:33)