

N° de l'ordre de travail

**3800265**

Zone et type

**AVAC - Avarias - Outros**

Description

CP22070077 - Bonjour,  
je viens vers vous car la climatisation de la réserve ne  
fonctionne pas.

Lieu

SFR DISTRIBUTION Montpellier la Loge - Général

Observations

la prise du ventilateur était un mauvais contact le problème a été résolu la machine fonctionnait  
correctement

Statut

**Finalisé**

Priorité

 **Normal**

Signalé à

19-07-2022 16:41:17

Terminé le

23-07-2022 12:44:23

**GÉNÉRÉ PAR**

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140  
4705-157 Ferreiros  
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

**CLIENT**

SFR DISTRIBUTION (SFR)

**CONTACTS****ADRIEN CLAMENS**

adrien.clamens@sfr.com

**BRAHIM BENAÏSSA**

brahim.benaissa@sfr.com

**TRAVAUXMAINTENANCE**

travauxmaintenance-sfd@sfr.com

**SYLVIE**

maintenance@jpnclimatizacao.pt

**MANUEL FERNANDES**manuel.fernandes.jpn@gmail.com  
967353446**GREGORY BARD**

gregory.bard@sfr.com

**BÂTIMENT**

SFR DISTRIBUTION MONTPELLIER LA LOGE

Adresse

7 RUE DE LA LOGE - CVille  
34000  
MONTPELLIER


**ACTIFS****LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION MONTPELLIER LA LOGE - GÉNÉRAL

**TÂCHES****ÉQUIPEMENT (SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A AIR)**

En fonctionnement



Type

SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A AIR

Lieu

SFR DISTRIBUTION MONTPELLIER LA LOGE - GÉNÉRAL

Code

AUCUN CODE

**CARACTÉRISTIQUES****A01. Marque**

Mitsubishi électrique

**A02. Modèle unité interieur 1**

MSZ-SF25VE3

**A03. N° de Série unité intérieur 1**


6004670

**A08. Année de fabrication**

2016

**TÂCHES**

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de Paulo Alves  
(23-07-2022 12:44:44)