

N° de l'ordre de travail

3805423

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

° CP22070084 - J'ai un souci avec ma climatisation qui fuit et qui a inondée une partie du sol de mon stock mais sans dégât. (video ci-jointe)

Nous avons du couper la climatisation en attendant.

Peux tu faire intervenir quelqu'un pour réparer cette fuite.

Lieu

SFR DISTRIBUTION Paris Forum Halles - Général

Observations

le tuyau de vidange a été connecté à la décharge du plateau de la machine et une pince conique a été appliquée pour fixer le tuyau de ventilation en plastique. il y avait une goutte d'eau dans la zone de la vanne 3 voies et l'isolation a été rectifiée avec du ruban Armstrong afin d'éviter la condensation.

Statut

Finalisé

Priorité

 Normal

Signalé à

20-07-2022 14:11:33

Terminé le

22-07-2022 09:20:22

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT



SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS



ADRIEN CLAMENS

adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA

brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE

travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE

maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES

manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446

GREGORY BARD

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION PARIS FORUM HALLES

Adresse

C CIAL FORUM DES HALLES NIV -3 - CCial
75001
PARIS

ACTIFS

LIEU (GERAL)

Nom

SFR DISTRIBUTION PARIS FORUM HALLES - GÉNÉRAL

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de Carlos Oliveira
(22-07-2022 09:20:52)