

N° de l'ordre de travail

3805743

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22070087 - Bonjour

Merci d'établir un diagnostic complet de l'installation celle ci ne fonctionne plus.

Contact Anais 0614239639

Lieu

SFR DISTRIBUTION Nice etoile - Général

Observations

les moteurs des ventilateurs n'obéissent pas aux vitesses demandées par les thermostats, ils chauffent trop à cause d'un trop grand fonctionnement au fil des années

Statut

Finalisé

Priorité

 **Normal**

Signalé à

20-07-2022 15:47:55

Terminé le

22-07-2022 18:44:20

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT

SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS

ADRIEN CLAMENS

adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA

brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE

travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE

maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES

manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446

GREGORY BARD

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION NICE ETOILE

Adresse

C CIAL ETOILE - CCial
06000
NICE**ACTIFS****LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION NICE ETOILE - GÉNÉRAL

TÂCHES

ÉQUIPEMENT (ARMOIRE DE CLIMATISATION A CONDENSATION A EAU)

En fonctionnement



Type
ARMOIRE DE CLIMATISATION A CONDENSATION A EAU

Lieu
SFR DISTRIBUTION NICE ETOILE - GÉNÉRAL

Code
AUCUN CODE

CARACTÉRISTIQUES

A1. Marque
Carrier

A2. Modèle
42GWE016B

A3. N° de Série
01AX103590

A4. Année de fabrication
2011

TÂCHES

ÉQUIPEMENT (ARMOIRE DE CLIMATISATION A CONDENSATION A EAU)

En fonctionnement



Type
ARMOIRE DE CLIMATISATION A CONDENSATION A EAU

Lieu
SFR DISTRIBUTION NICE ETOILE - GÉNÉRAL

Code
AUCUN CODE

CARACTÉRISTIQUES

A1. Marque
Carrier

A2. Modèle
42GWE016B

A3. N° de Série
01AX103591

A4. Année de fabrication
2011

TÂCHES

