

N° de l'ordre de travail

3811337

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22070091 - Bonjour

La clim souffle tiède

Lieu

SFR DISTRIBUTION L Isle d Abeau - Général

Observations

la machine fonctionne correctement. l'entrée principale du magasin est de 4000 x 3000 sans rideau d'air, le seul rideau d'air est sur la porte de la rue qui est toujours fermée. le magasin a 10500x5500

Statut

Finalisé

Priorité

 **Normal**

Signalé à

21-07-2022 15:21:32

Terminé le

25-07-2022 10:44:40

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT

SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS

ADRIEN CLAMENS

adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA

brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE

travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE

maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES

manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446

GREGORY BARD

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION L ISLE D ABEAU

Adresse

C CIAL CARREFOUR ZAC ST HUBERT - CCial
38080
L'ISLE D'ABEAU

ACTIFS**LIEU (GERAL)**


Nom

SFR DISTRIBUTION L ISLE D ABEAU - GÉNÉRAL

TÂCHES

EQUIPEMENT (SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A AIR)

En fonctionnement



Type
 SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A AIR
Lieu
 SFR DISTRIBUTION L ISLE D ABEAU - GÉNÉRAL
Code
 AUCUN CODE

CARACTÉRISTIQUES

A01. Marque
 Mitsubishi electric

A02. Modèle unité interieur 1
 PLA-RP71BA

A03. N° de Série unité intérieur 1
 6G02889

A08. Année de fabrication
 07.2016

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:



Signé sur l'appareil de Paulo Alves
 (25-07-2022 10:44:55)