

N° de l'ordre de travail

**3849669**

Zone et type

**AVAC - Avarias - Outros**

Description

Água fria já foi restabelecida, verificar o disjuntor que vai abaixo

Lieu

SFR DISTRIBUTION Paris Forum Halles - Général

Observations

le défaut de déclenchement du disjoncteur de la machine a été vérifié et il a été détecté que le moteur du ventilateur est grillé et ne fonctionne pas.

Statut

**Finalisé**

Priorité

 **Normal**

Signalé à

28-07-2022 15:51:26

Terminé le

29-07-2022 09:49:49

**GÉNÉRÉ PAR**


JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140  
4705-157 Ferreiros  
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

**CLIENT**

SFR DISTRIBUTION (SFR)

**CONTACTS****ADRIEN CLAMENS**  
adrien.clamens@sfr.com**SYLVIE**  
maintenance@jpnclimatizacao.pt**BRAHIM BENAÏSSA**  
brahim.benaissa@sfr.com**MANUEL FERNANDES**  
manuel.fernandes.jpn@gmail.com  
967353446**TRAVAUXMAINTENANCE**  
travauxmaintenance-sfd@sfr.com**GREGORY BARD**  
gregory.bard@sfr.com**BÂTIMENT**

SFR DISTRIBUTION PARIS FORUM HALLES

Adresse





C CIAL FORUM DES HALLES NIV -3 - CCial  
75001  
PARIS**ACTIFS****LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION PARIS FORUM HALLES - GÉNÉRAL

TÂCHES

FICHIERS





SIGNATURE:

---

Signé sur l'appareil de Carlos Oliveira  
(29-07-2022 09:50:13)