

N° de l'ordre de travail

3830084

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

° CP22070105 - Je rencontre à nouveau un souci sur une de mes climatisations.

Quand je la met en route, le différentiel sur le tableau électrique saute systématiquement

Cela nous l'a fait le lendemain de

l'intervention des techniciens pour le premier souci.

Peux tu les renvoyer pour qu'ils interviennent à nouveau.

Lieu

SFR DISTRIBUTION Paris Forum Halles - Général

Observations

il a été constaté que le magasin ne dispose pas de l'eau froide circulant depuis le centre et qu'il ne peut donc pas climatiser de la même manière qu'il n'est pas possible d'effectuer des tests fonctionnels sur les équipements.

Statut

Finalisé

Priorité

 **Normal**

Signalé à

25-07-2022 12:28:58

Terminé le

28-07-2022 12:19:34

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT

SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS**ADRIEN CLAMENS**

adrien.clamens@sfr.com

**BRAHIM BENAÏSSA**

brahim.benaissa@sfr.com

**TRAVAUXMAINTENANCE**

travauxmaintenance-sfd@sfr.com

**SYLVIE**

maintenance@jpnclimatizacao.pt

**MANUEL FERNANDES**manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446**GREGORY BARD**

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION PARIS FORUM HALLES

Adresse

C CIAL FORUM DES HALLES NIV -3 - CCial
75001
PARIS


ACTIFS**LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION PARIS FORUM HALLES - GÉNÉRAL

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de Carlos Oliveira
(28-07-2022 12:20:38)