

N° de l'ordre de travail

3880127

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22080021 - Bonjour, nous avons un problème, la climatisation fonctionne très peu, voir pas du tout, elle souffle de l'air chaud

Lieu

SFR DISTRIBUTION Montpellier Paume - Général

Observations

il a été vérifié que la machine fonctionne bien et sans anomalies, les filtres des machines ont été nettoyés et la charge de gaz de la jauge a été vérifiée. il a été détecté que la machine n'est pas en mesure de refroidir correctement le gaz en raison des températures élevées qu'ils produisent et la machine est fermée dans une pièce avec peu de circulation d'air. l'équipement avait également l'inconvénient d'avoir le tube de décharge d'un appareil portable à l'intérieur de la pièce, où il chauffait encore plus la pièce et rendait le fonctionnement de la machine encore plus difficile et limité. des indications ont été données sur le fonctionnement de l'équipement et les mesures à prendre, l'équipement fonctionnait bien.

Statut

Finalisé

Priorité

 **Normal**

Signalé à

03-08-2022 18:14:20

Terminé le

04-08-2022 11:12:44

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT

SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS**ADRIEN CLAMENS**

adrien.clamens@sfr.com

**BRAHIM BENAÏSSA**

brahim.benaissa@sfr.com

**TRAVAUXMAINTENANCE**

travauxmaintenance-sfd@sfr.com

**SYLVIE**

maintenance@jpnclimatizacao.pt

**MANUEL FERNANDES**manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446**GREGORY BARD**

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION MONTPELLIER PAUME

Adresse

35 BOULEVARD DU JEU DE PAUME - Cville
34000
MONTPELLIER



ACTIFS**LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION MONTPELLIER PAUME - GÉNÉRAL

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de Carlos Oliveira
(04-08-2022 11:12:59)