

N° DE L'ORDRE DE TRAVAIL

3510805

ZONE ET TYPE

AVAC - Avarias - Outros

DESCRIPTION

22050008 - La climatisation est à nouveau en panne sur notre magasin .

Le plombs sautent sur le tableau électrique dès que nous

souhaitons la mettre en route .

Pouvez vous intervenir au plus vite ?

Merci de vérifier que les rideaux d'air chaud soit bien bridés

LIEU

SFR DISTRIBUTION Marseille Avant Cap - Général

OBSERVATIONS

Et j'ai besoin d'un nouveau disjoncteur pour la machine extérieure. Il déclenche toujours ce qui est déjà

dans le magasin, disjoncteur 25 A

STATUT

Finalisé

PRIORITÉ

 **Normal**

SIGNALÉ À

19-05-2022 16:12:54

TERMINÉ LE

23-05-2022 18:01:17

Urgent de changer de magasin sans clim il fait trop chaud dans le magasin

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

ADRESSE

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140

4705-157 Ferreiros

Braga

EMAIL

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT

SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS

ADRIEN CLAMENS

adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA

brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE

travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE

maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES

manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446

GREGORY BARD

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION MARSEILLE AVANT CAP

ADRESSE

C CIAL AVANT-CAP - CCial

13480

CABRIES

ACTIFS**LIEU (GERAL)**

NOM

SFR DISTRIBUTION MARSEILLE AVANT CAP - GÉNÉRAL

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de Paulo Alves
(23-05-2022 18:01:48)