

N° de l'ordre de travail

**3884383**

Zone et type

**AVAC - Avarias - Outros**

Description

CP22080030 - la climatisation du magasin est hs depuis le 30 juillet  
merci de faire le necessaire pour intervenir un technicien

Lieu

SFR DISTRIBUTION Chelles 2 - Général

Observations

l'anomalie de la machine a été vérifiée et son annulation a été effectuée, les filtres ont été nettoyés et des tests et des mesures ont été effectués sur leur fonctionnement. l'équipement fonctionnait bien.

Statut

**Finalisé**

Priorité

 **Normal**

Signalé à

04-08-2022 15:06:02

Terminé le

08-08-2022 12:07:57

**GÉNÉRÉ PAR**

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140  
4705-157 Ferreiros  
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

**CLIENT**

SFR DISTRIBUTION (SFR)

**CONTACTS****ADRIEN CLAMENS**

adrien.clamens@sfr.com

**BRAHIM BENAÏSSA**

brahim.benaissa@sfr.com

**TRAVAUXMAINTENANCE**

travauxmaintenance-sfd@sfr.com

**SYLVIE**

maintenance@jpnclimatizacao.pt

**MANUEL FERNANDES**manuel.fernandes.jpn@gmail.com  
967353446**GREGORY BARD**

gregory.bard@sfr.com

**BÂTIMENT**

SFR DISTRIBUTION CHELLES 2

Adresse

C CIAL CHELLES 2 - CCial  
77500  
CHELLES


**ACTIFS****LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION CHELLES 2 - GÉNÉRAL

**TÂCHES**

FICHIERS



SIGNATURE:



Signé sur l'appareil de Carlos Oliveira  
(08-08-2022 12:08:13)