

N° de l'ordre de travail

3889388

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22080032 - Bonjour ,
En voulant orienter l'aeration de la clim dans le bureau, une
partie m'ait restée dans les mains. Merci de bien vouloir faire
intervenir une personne .

Lieu

SFR DISTRIBUTION Gien - Général

Observations

il a été constaté que le diffuseur était cassé. il a été fixé et collé afin de pouvoir rendre son service. le
nettoyage du filtre à air et le contrôle du fonctionnement de la machine ont été effectués. l'équipement
fonctionnait bien.

Statut

Finalisé

Priorité

 **Normal**

Signalé à

05-08-2022 14:35:42

Terminé le

10-08-2022 08:53:37

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT

SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS**ADRIEN CLAMENS**

adrien.clamens@sfr.com

**SYLVIE**

maintenance@jpnclimatizacao.pt

**BRAHIM BENAÏSSA**

brahim.benaissa@sfr.com

**MANUEL FERNANDES**manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446**TRAVAUXMAINTENANCE**

travauxmaintenance-sfd@sfr.com

**GREGORY BARD**

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION GIEN

Adresse

C CIAL AUCHAN - CCial
45500
GIEN

ACTIFS**LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION GIEN - GÉNÉRAL

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE: 

Signé sur l'appareil de Carlos Oliveira
(10-08-2022 08:54:10)