

SFR DISTRIBUTION
124 Boulevard de Verdun
92400 COURBEVOIE

Objet : ATTESTATION DE PLANIFICATION DE TRAVAUX

St André de Corcy, le 13/09/2022

Site : SFR Wittenheim (1148)
DI N° : 229754
GDM : CP22080035

Madame, Monsieur,

Je soussigné Jean François PIARD, Directeur Général de la société PRESTA MAINTENANCE, atteste que la fourniture nécessaire aux travaux de mise en conformité du magasin a bien été commandée.

La levée de réserves électriques du site selon rapport No. 7895312/274.15.1.P du 30.12.2021 sera réalisée dès réception du matériel selon les observations ci-dessous :

Obs No.1 : Surface de vente

Identifier la fonction de l'arrêt d'urgence à droite de l'arrêt d'urgence climatisation

Obs No.2 : Réserve + SAS

Le différentiel BACO n'est pas sélectif avec celui placé dans le local comptage de la galerie marchande. (Observation gardé en mémoire en 2020, faute de pouvoir accéder au local comptage)

Travaux à réaliser :

- Identification de l'arrêt d'urgence et étiquetage
- Fourniture et pose d'un disjoncteur de branchement BACO – 4P – 30/60A – 500ma Instantané

Veillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Jean François PIARD
Directeur Général



PRESTA MAINTENANCE
ZI La Vernangère - 208 Rue de l'Industrie
01390 SAINT ANDRE DE CORCY
Tél. +33 (0)4 72 26 04 94
contact@presta-maintenance.fr
Siret : 881 214 365 00010 / Code APE 7022Z
N° de TVA : FR63 881 214 365