



GMS MAINTENANCE
8 bis rue de la Merlatière
38450 VIF, France

Téléphone : 07 70 27 36 89 - 06 31 53 85 17

Adresse email : contact.gmsmaintenance@gmail.com

Numéro TVA : FR84852191196

DEVIS	
N°	Date de création
D/1872	16/08/2022

SFR DISTRIBUTION
124 boulevard de Verdun
92400 COURBEVOIE, France

Bon intervention N° CP22080045 du 08/08/2022
Espace SFR - Saint Maximin (1811)
Remise en conformité selon rapport VERITAS n° 7895312/56.15.2.P du 25/08/2022

Désignation	Qté	PU HT	Total HT
Obs1 : Remplacer l'interrupteur différentiel par un modèle de courant nominal ID40A 30mA. Obs 2 : Repérer à l'aide d'une étiquette les circuits restant sous tension après coupure du général. Obs 3 : Calibrer à 20 A le dispositif de protection contre les surintensités du circuit Obs 4 : Calibrer à 20 A le dispositif de protection contre les surint			
Obs 5 Repérer à l'aide d'une étiquette les circuits alimenter en aval des dispositifs de protections.			
Main d'oeuvre corrective	3 Heure	55,00	165,00
Fourniture Disjoncteurs mono différentiel 40 A 30 mA	1 Unité	233,35	233,35
Fourniture Disjoncteur tetra 20A avec différentiel 30 mA	2 Unité	255,00	510,00
Fourniture étiquetage et repérage	1 Unité	9,35	9,35
Forfait petites fournitures de câblage	1 Forfait	9,50	9,50
Déplacement correctif	1 Forfait	55,00	55,00
Total HT			982,20
Montant TVA (20%)			196,44
Total TTC			1 178,64
À payer			1 178,64 €

Date et signature du client précédée de la mention
'Bon pour accord'