

N° de l'ordre de travail

3904131

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22080050 - La Clim ne rafraichit plus

Lieu

SFR DISTRIBUTION Paris Ternes - Général

Observations

il a été vérifié que la machine fonctionne bien et acclimate le magasin, mais en raison des températures élevées qui se font sentir et lorsque le soleil pénètre dans la vitrine du magasin l'après-midi, la machine coûte plus cher à s'acclimater et réduit ses performances. le filtre à air et la prise de température de la machine ont été nettoyés. l'équipement fonctionnait bien.

Statut

Finalisé

Priorité

 Normal

Signalé à

09-08-2022 09:09:43

Terminé le

10-08-2022 11:53:36

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT



SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS



ADRIEN CLAMENS

adrien.clamens@sfr.com



SYLVIE

maintenance@jpnclimatizacao.pt



BRAHIM BENAÏSSA

brahim.benaissa@sfr.com



MANUEL FERNANDES

manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446

TRAVAUXMAINTENANCE

travauxmaintenance-sfd@sfr.com



GREGORY BARD

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION PARIS TERNES

Adresse

72 AVENUE DES TERNES - Cville
75017
PARIS

ACTIFS


LIEU (GERAL)

Nom

SFR DISTRIBUTION PARIS TERNES - GÉNÉRAL

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de Carlos Oliveira
(10-08-2022 11:53:52)