

N° de l'ordre de travail

**3906098**

Zone et type

**AVAC - Avarias - Outros**

Description

CP22080056 - Bonjour,  
La climatisation du magasin ne fonctionne plus depuis hier.  
Serait-il possible de faire intervenir un technicien s'il-vousplaît

Lieu

SFR DISTRIBUTION Paris Passy - Général

Observations

il a été vérifié que la commande de la machine était éteinte et son fonctionnement a été rétabli après la réinitialisation de l'équipement, le filtre à air a été nettoyé et son fonctionnement testé. l'équipement fonctionnait bien.

Statut

**Finalisé**

Priorité

 **Normal**

Signalé à

09-08-2022 14:14:35

Terminé le

10-08-2022 13:29:16

**GÉNÉRÉ PAR**

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140  
4705-157 Ferreiros  
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

**CLIENT**

SFR DISTRIBUTION (SFR)

**CONTACTS**

ADRIEN CLAMENS  
adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA  
brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE  
travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE  
maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES  
manuel.fernandes.jpn@gmail.com  
967353446



GREGORY BARD  
gregory.bard@sfr.com

**BÂTIMENT**

SFR DISTRIBUTION PARIS PASSY

Adresse

49 RUE DE PASSY - CVille  
75016  
PARIS

**ACTIFS****LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION PARIS PASSY - GÉNÉRAL

**TÂCHES**

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de Carlos Oliveira  
(10-08-2022 13:30:22)