

DEVIS DV003472 du 30/09/2022

Référence :

Demandeur : SYLVAIN MAHEU
Os :
Code ana : 5638
Site : SFR CHARTRES Bois M
11 RUE NOEL BALLAY 28000 CHARTRES
Dossier CREA-MAINTENANCE : **00030518 -
IN020056/1**

Contact technique :

Valérie COLLIGNON
vcollignon@crea-maint.fr
0476408609

Bonjour,

Veillez trouver ci-joint notre étude détaillée n° DV003472 concernant le site SFR CHARTRES Bois M.

Diagnostic : NON CONFORMITE ELECTRIQUE 2022 SELON RAPPORT DU BC VERITAS 7895312/390.6.1.P

Préconisations : REC 2022 SELON RAPPORT DU BC VERITAS 7895312/390.6.1.P

Autorisations : Travaux non soumis à autorisations d'accès

Occupation du site : Travaux à réaliser site ouvert

Période d'intervention : Travaux en journée

Délai réception matériel : Sous 15 jours

Nombre de technicien(s) : 1

Nombre de jour(s) prévu(s) : 1

Libellé	Quantité	Prix unitaire	Montant
DEVIS REC 2022 SELON RAPPORT DU BC VERITAS 7895312/390.6.1.P			
Obs 1 : Obturer les percements inutilisés sur la moulure plastique des prises situées en bas du meuble de la caisse centrale.			
Mise en place d'obturateurs sur la moulure plastique au bas du meuble de la caisse centrale	1.00	55.10	55.10
Obs 2 : Refixer durablement la grille de protection sur l'appareil d'éclairage du palier.			
Refixation de la grille de protection sur appareil d'éclairage du palier (fourniture visseries, quincailleries)	1.00	14.50	14.50
Obs 3 : Augmenter le nombre de prise de courant fixe afin de limiter l'emploi de prise multiple.			
Création d'un bloc de 8 prises du type MOSAIC à encastrer Comprenant : fourniture du bloc , pose et câblage jusqu'à un disjoncteur existant	1.00	250.00	250.00
Obs 4 : Isoler les extrémités des conducteurs inutilisés situe derrière le plastron du haut.			
Isolation des extrémités des conducteurs inutilisés derrière le plastron du haut	1.00	31.90	31.90
Obs 5 : Protéger contre les contacts directs les pièces nues sous tension accessibles au niveau de la façade avant du disjoncteur de branchement qui doit être refixer de manière durable ou le matériel remplace.			
PAS D'ANOMALIE CONSTATEE			
MO standard	4.00	55.00	220.00
Déplacement standard	1.00	55.00	55.00
Total HT			626.50
TVA 20%			125.30
Total TTC			751.80

Conditions de règlement : 30 jours date de facture
Devis valable : 2 mois
IBAN : FR76 13825 0020 0080 1375 048 125

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

ACCORD CLIENT
Cachet, date et signature

CREA MAINTENANCE 4 rue de l'Europe 38640 CLAIX – Tél : 04 76 40 86 00 Email :
com.maintenance@crea-maint.fr
SIREN : 844 880 500 – APE : 7490B - TVA Intracommunautaire : FR84844880500