

N° de l'ordre de travail

3941084

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22080080 - La climatisation ne génère pas de froid.

Lieu

SFR DISTRIBUTION Paris Ternes - Général

Observations

entrée d'air à 21 degrés la sortie est à 14 degrés la machine fonctionne correctement.

Statut

Finalisé

Priorité

 **Normal**

Signalé à

16-08-2022 23:18:57

Terminé le

17-08-2022 16:15:23

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT

SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTSADRIEN CLAMENS
adrien.clamens@sfr.comBRAHIM BENAÏSSA
brahim.benaissa@sfr.comTRAVAUXMAINTENANCE
travauxmaintenance-sfd@sfr.comSYLVIE
maintenance@jpnclimatizacao.ptMANUEL FERNANDES
manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446GREGORY BARD
gregory.bard@sfr.com**BÂTIMENT**

SFR DISTRIBUTION PARIS TERNES

Adresse

72 AVENUE DES TERNES - Cville
75017
PARIS**ACTIFS****LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION PARIS TERNES - GÉNÉRAL

TÂCHES

