

N° de l'ordre de travail

3974880

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22080132 - Bonjour Grégory,  
J'ai à nouveau un problème de fuite de climatisation sur le magasin comme tu peux le voir sur la video.  
Peux tu faire intervenir quelqu'un rapidement car le placo du plafond est en train d'être complètement imbibé d'eau.  
Merci de me prendre en photo également la fiche signalétique de la clim dont le moteur est HS.  
J'ai besoin de la plaque avec la référence FWD en photo. SVP.  
Cordialement  
Cédric Esteves

Lieu

SFR DISTRIBUTION Paris Forum Halles - Général

Observations

la fuite d'eau était dans le tube des condensats à la sortie de la machine à ce moment tout est correct il n'est pas possible de retirer la référence de la machine car elle est complètement appuyée contre le mur.  
la référence du moteur à remplacer est sur les photos.

Statut

Finalisé

Priorité

Alta

Signalé à

23-08-2022 20:23:17

Terminé le

01-09-2022 16:25:54

## GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140  
4705-157 Ferreiros  
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

## CLIENT



SFR DISTRIBUTION (SFR)

## CONTACTS



ADRIEN CLAMENS  
adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA  
brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE  
travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE  
maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES  
manuel.fernandes.jpn@gmail.com  
967353446



GREGORY BARD  
gregory.bard@sfr.com

## BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION PARIS FORUM HALLES

Adresse

C CIAL FORUM DES HALLES NIV -3 - CCial  
75001  
PARIS

## ACTIFS

## LIEU (GERAL)


Nom

SFR DISTRIBUTION PARIS FORUM HALLES - GÉNÉRAL

## TÂCHES

## ÉQUIPEMENT (SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A EAU)

En fonctionnement



## Type

SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A EAU

## Lieu

SFR DISTRIBUTION PARIS FORUM HALLES - GÉNÉRAL

## Code

AUCUN CODE

## CARACTÉRISTIQUES

A1. Marque  
DAIKIN

A2. Modèle unité interieur  
EDEHS12B6 FWD12

A3. N° de serie unité interieur  
UT67001402

## TÂCHES

## ÉQUIPEMENT (SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A EAU)

En fonctionnement



## Type

SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A EAU

## Lieu

SFR DISTRIBUTION PARIS FORUM HALLES - GÉNÉRAL

## Code

AUCUN CODE

## CARACTÉRISTIQUES

A1. Marque  
DAIKIN

A2. Modèle unité interieur  
EDEHS12B6 FWD12

A3. N° de serie unité interieur  
UT67001402

## TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de Paulo Alves  
(01-09-2022 16:26:15)