

N° de l'ordre de travail

3669409

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

22060006 - Bonjour ,
La Clim principal du magasin ne fonctionne plus.
Pouvez effectuer une intervention

Lieu

SFR DISTRIBUTION Nice etoile - Général

Observations

les machines de climatisation fonctionnent parfaitement bien avec la température de l'eau du hachage à 5 degrés,

la ventilation est à vitesse maximale est la ventilation maximale possible

Statut

Finalisé

Priorité

 Normal

Signalé à

23-06-2022 11:22:50

Terminé le

02-07-2022 10:43:20

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT



SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS



ADRIEN CLAMENS
adrien.clamens@sfr.com



SYLVIE
maintenance@jpnclimatizacao.pt



BRAHIM BENAÏSSA
brahim.benaissa@sfr.com



MANUEL FERNANDES
manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446



TRAVAUXMAINTENANCE
travauxmaintenance-sfd@sfr.com



GREGORY BARD
gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION NICE ETOILE

Adresse

C CIAL ETOILE - CCial
06000
NICE

ACTIFS

LIEU (GERAL)

Nom

SFR DISTRIBUTION NICE ETOILE - GÉNÉRAL

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de António Gomes
(02-07-2022 10:43:50)