

N° de l'ordre de travail

3985254

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22080144 - Suite au passage de notre technicien, celui-ci nous informe que la climatisation ne souffle pas d'aire frais, mais ventile simplement.

Merci d'intervenir.

Sylvain.

Lieu

SFR DISTRIBUTION Grenoble Bonne - Général

Observations

déclenchement thermique du compresseur par manque d'eau la machine est déjà froide

Statut

Finalisé

Priorité

 **Normal**

Signalé à

25-08-2022 19:09:39

Terminé le

26-08-2022 11:14:14

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT

SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS

ADRIEN CLAMENS

adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA

brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE

travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE

maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES

manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446

GREGORY BARD

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION GRENOBLE BONNE

Adresse

7 RUE DE BONNE - CVille
38000
GRENOBLE

ACTIFS**LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION GRENOBLE BONNE - GÉNÉRAL

TÂCHES**FICHIERS**



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de Paulo Alves
(26-08-2022 11:14:31)