

N° de l'ordre de travail

**3985269**

Zone et type

**AVAC - Avarias - Outros**

Description

CP22080149 - Clim HS comme la semaine dernière

Lieu

SFR DISTRIBUTION Taverny - Général

Observations

le disjoncteur était éteint il n'y a pas de problème électrique tout fonctionne correctement

Statut

**Finalisé**

Priorité

 **Normal**

Signalé à

25-08-2022 19:12:35

Terminé le

01-09-2022 12:51:25

**GÉNÉRÉ PAR**

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140  
4705-157 Ferreiros  
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

**CLIENT**

SFR DISTRIBUTION (SFR)

**CONTACTS**

ADRIEN CLAMENS

adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA

brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE

travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE

maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES

manuel.fernandes.jpn@gmail.com  
967353446

GREGORY BARD

gregory.bard@sfr.com

**BÂTIMENT**

SFR DISTRIBUTION TAVERNY

Adresse

C CIAL LES PORTES DE TAVERNY - CCial  
95150  
TAVERNY**ACTIFS****LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION TAVERNY - GÉNÉRAL

**TÂCHES**

## ÉQUIPEMENT (ARMOIRE DE CLIMATISATION A CONDENSATION A EAU)

En fonctionnement



Type  
ARMOIRE DE CLIMATISATION A CONDENSATION A EAU

Lieu  
SFR DISTRIBUTION TAVERNY - GÉNÉRAL

Code  
AUCUN CODE

## CARACTÉRISTIQUES

A1. Marque  
SYSTEMAIR

A2. Modèle  
SYSHRW48.H.SYS.G2M1.RCX

A3. N° de Série  
1004165717-01

A4. Année de fabrication  
2018

## TÂCHES

## FICHIERS




SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de Paulo Alves  
(01-09-2022 12:52:31)